



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.01.2023

г. Иркутск

№ 66

Об организации работы по размещению, подключению и обслуживанию приборов пультовых оконечных

В соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. 9 п. 15 Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного приказом МЧС России от 27.03.2020 № 217, Постановлением Правительства Иркутской области от 28.12.2022 № 1086-ПП «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Иркутской области» (далее — Постановление), в целях организации надлежащей работы по осуществлению пожарного мониторинга, размещению, подключению и обслуживанию приборов пультовых оконечных,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок организации работ по дублированию сигналов о возникновении пожара в подразделениях Главного управления МЧС России по Иркутской области (далее - Порядок) (Приложение № 1).

2. Утвердить Форму журнала регистрации проведения работ с приборами пультовыми оконечными (далее — ППО) для дублирования сигналов автоматической системы пожарной сигнализации (далее — АСПС) (Приложение № 2).

3. Начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов Иркутской области:

3.1. Организовать изучение личным составом Постановления и настоящего Порядка;

3.2. Организовать работу по размещению, подключению и обслуживанию приборов пультовых оконечных и автоматизированных рабочих мест (далее — АРМ) диспетчеров гарнизонов в пожарно-спасательных подразделениях в соответствии с Постановлением и настоящим Порядком;

3.3. Сформировать накопительные дела на объекты защиты, сигнал о возникновении пожара с которых дублируется в пожарно-спасательные подразделения на АРМ диспетчера гарнизона;

3.4. На постоянной основе, не реже 1 раза в полугодие, актуализировать сведения, содержащиеся в накопительных делах;

3.5. Совместно с территориальными ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Иркутской области организовать учёт сведений по ППО и объектам защиты в подразделениях ведомственной, добровольной, муниципальной и частной пожарной охраны;

3.6. Незамедлительно информировать территориальные ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Иркутской области о всех случаях сбоя (отказа в работе, ложных срабатываниях и т.п.) в работе установленных в подразделениях ППО.

4. Заместителю начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области (по ГПС) – начальника УОП и ПАСР полковнику внутренней службы Пешкову Р.Ю.:

4.1. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Главного управления;

4.2. Организовать работу УОП и ПАСР Главного управления и местных пожарно-спасательных гарнизонов в соответствии с настоящим приказом.

5. Рекомендовать начальнику ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Рязанову Е.В. организовать применение и реализацию Постановления и Порядка в работе.

6. Назначить ответственным за надлежащую организацию работы по осуществлению пожарного мониторинга, размещению, подключению и обслуживанию приборов пультовых оконечных заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области (по ГПС) – начальника УОП и ПАСР полковника внутренней службы Пешкова Р.Ю.

7. Приказ Главного управления МЧС России по Иркутской области от 04.02.2021 № 113 «Об организации работы по размещению, подключению и обслуживанию приборов пультовых оконечных» признать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления



В.С. Федосеенко

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
МЧС России по
Иркутской области
от 30. 01 2023 № 66

Порядок
организации работ по дублированию сигналов о возникновении пожара в
подразделениях Главного управления МЧС России по Иркутской области

1. Общие положения

1. Дублирование сигналов о возникновении пожара осуществляется в подразделение ФПС ГПС, в котором расположено автоматизированное рабочее место диспетчера местного пожарно-спасательного гарнизона, обеспечивающего направление сил и средств гарнизона к месту вызова в границах соответствующего муниципального образования Иркутской области.

2. При отсутствии в подразделении пожарной охраны прибора пультowego оконечного (далее — ППО) для дублирования сигналов автоматической системы пожарной сигнализации (далее — АСПС) или невозможности подключения объектов защиты к имеющемуся оборудованию, выполняются мероприятия указанные в разделе 2 настоящего Порядка.

3. В случаях не указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка, для подключения объектов выполняются мероприятия указанные в разделе 3 настоящего Порядка.

4. Дублирование сигналов АСПС, в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в обязательном порядке производится с объектов классов функциональной пожарной опасности (далее — ФПО) Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2. Подключение объектов иных классов ФПО осуществляется с учетом рассмотрения оперативно-тактических характеристик конкретного объекта защиты и технических возможностей установленного в подразделении пожарной охраны оборудования, по согласованию с начальником пожарно-спасательного гарнизона.

2. Размещение оборудования в подразделениях ФПС

Размещение оборудования в подразделениях ФПС включает следующие этапы:

1. Направление в Главное управление МЧС России по Иркутской области (далее — Главное управление) следующего перечня документов:

- письменное заявление организации на имя начальника Главного управления с обоснованием целесообразности размещения комплекта

оборудования и невозможности подключению к уже имеющемуся комплекту оборудования;

- перечень объектов классов ФПО Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2, дублирование сигналов с которых будет производиться на пульт подразделения пожарной охраны;

- подтверждение наличия договорных отношений на дублирование сигналов АСПС с организациями эксплуатирующими здания классов ФПО Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2;

- копия лицензии МЧС России на право передачи извещений о пожаре, а в случае привлечения подрядной организации — копия лицензии подрядной организации.

2. Заключение типового соглашения на установку и обслуживание оборудования, при положительном рассмотрении заявления.

3. Обучение личного состава подразделений пожарной охраны работе с устанавливаемым комплектом оборудования и необходимым программным обеспечением.

4. Монтаж, подключение и настройка оборудования.

5. Тестирование приема сигналов по выбранному каналу связи, в течении 10 рабочих дней.

6. Составление акта о вводе в эксплуатацию оборудования для дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны.

3. Подключение автоматической пожарной сигнализации к установленному в подразделениях ФПС оборудованию

Подключение АСПС к ППО, установленным в подразделении пожарной охраны, включает в себя следующие этапы:

1. Направление в подразделение пожарной охраны документов, необходимых для подключения:

- заявка на подключение автоматической пожарной сигнализации, смонтированной на объекте защиты;

- перечень объектов классов ФПО Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2, дублирование сигналов с которых будет производиться на пульт подразделения пожарной охраны;

- копия лицензии МЧС России на право передачи извещений о пожаре, а в случае привлечения подрядной организации — копия лицензии подрядной организации;

- копия акта проверки работоспособности АСПС, подписанного не позднее 10 календарных дней до предполагаемого дня подключения;

- анализ возможности сопряжения АСПС объектов защиты с установленным в подразделении пожарной охраны ППО.

2. Рассмотрение начальником подразделения пожарной охраны заявки на подключение АСПС к ППО в течение 10 рабочих дней.

В случае отрицательного решения о возможности подключения объектов защиты к установленному в подразделении пожарной охраны оборудованию заявителю направляется мотивированный ответ.

3. Подключение АСПС к ППО.
4. Тестирование приема сигналов по выбранному каналу связи в течении 10 рабочих дней.
5. Составление акта о вводе в эксплуатацию оборудования для дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.

4. Порядок обслуживания оборудования установленного в подразделениях пожарной охраны

1. Обслуживание оборудования, установленного в подразделении пожарной охраны, осуществляется организацией, имеющей соответствующую лицензию на право передачи извещений о пожаре, на основании соглашения с Главным управлением МЧС России по Иркутской области.
2. Руководитель организации, обслуживающей АСПС, за 3 дня до проведения работ подает заявление на имя начальника подразделения пожарной охраны с просьбой обеспечить беспрепятственное проведение необходимых работ.
3. В заявлении указывается дата проведения, место проведения, вид мероприятия и проводимых работ, а также Ф.И.О. исполнителя.
4. В случае непредвиденных ситуаций, не требующих отлагательств, руководитель обслуживающей организации по средствам телефонной связи согласовывает с начальником подразделения пожарной охраны проведение необходимых мероприятий.
5. Начальник подразделения пожарной охраны вправе осуществить вызов технического работника соответствующей организации при возникновении неисправностей.
6. Начальник подразделения пожарной охраны после поступления заявления, в соответствии с принятым решением, организует работу путем доведения до внутреннего наряда подразделения сведений о планируемых мероприятиях.
7. Пропуск в подразделения пожарной охраны осуществляется по заранее направленным спискам при предъявлении документов, удостоверяющих личность (в исключительных случаях при предъявлении водительского удостоверения).
8. В случае отсутствия информации о посетителе, осуществляющем установку (настройку) и техническое обслуживание оборудования, дневальный по служебным помещениям отказывает в предоставлении доступа на территорию подразделения пожарной охраны.
9. Проведение работ осуществляется в присутствии дежурного персонала подразделения пожарной охраны.
10. На время выполнения внезапных работ диспетчер пожарно-спасательного гарнизона оповещает объект защиты об отсутствии дублирования сигнала с отметкой в журнале ПСЧ (ЦППС), о проведении плановых работ объект уведомляется руководством обслуживающей организации.
11. При невозможности оперативного устранения неисправности оборудования диспетчер пожарно-спасательного гарнизона при оповещении объекта защиты проводит инструктаж о порядке сообщения о пожаре в

подразделение пожарной охраны.

12. В период отработки оперативного события диспетчер пожарно-спасательного гарнизона вправе приостановить выполнение работ обслуживающей организацией.

13. По окончании работ производится тестирование системы передачи извещений, запуск в штатном режиме и оповещение объекта защиты об окончании проводимых работ.

14. Обслуживающая организация обязана:

- организовывать работы с соблюдением требований ГОСТ, СНиП, СанПиН, технических условий, требований охраны труда, а также общепринятых норм и правил;

- обеспечить заблаговременное предоставление списков лиц, осуществляющих необходимые работы, и наличие документов, удостоверяющих личность;

- по завершению работ уведомить начальника подразделения пожарной охраны о проделанной работе, с занесением результатов в журнал проведения работ, хранящийся у диспетчера пожарно-спасательного гарнизона.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
МЧС России по
Иркутской области
от 30.01. 2023 № 66

Журнал регистрации проведения работ с приборами пультowymi оконечными (форма)

№	Дата	Время проведения работ с ____ до ____	Вид и причина проводимых работ	Результат	ФИО исполнителя работ	Подпись исполнителя	Примечание
1							
2							